

Умовні позначення (виконання) лічильників	Q _{min} , м³/год	Q _{ном} , м³/год	Q _{max} , м³/год	Приклад запису позначення лічильника при його замовленні для об'єкта газоспоживання: - з номінальним значенням об'ємної витрати газу 160 м³/год. номінальним діаметром 100 та з співвідношенням витрат (діапазоном вимірювань) Q_{min}:Q_{max} як 1:100: "Лічильник газу роторний G160 "ТЕМП" DN 100 1/100 ТУ У 30474655.001-2000"; - з номінальним значенням об'ємної витрати газу 100 м³/год. номінальним діаметром 80 та з співвідношенням витрат (діапазоном вимірювань) Q_{min}:Q_{max} як 1: 100: "Лічильник газу роторний G100 "ТЕМП" DN 80 1/100 ТУ У 30474655.001-2000".
G25 "ТЕМП" DN50 (DN40) 1/100	0,4	25,0	40,0	
G40 "ТЕМП" DN50 (DN40) 1/100	0,65	40,0	65,0	
G65 "ТЕМП" DN100 (DN80) 1/50	2,0	65,0	100,0	
G65 "ТЕМП" 1 DN100 (DN80) /100	1,0	65,0	100,0	
G100 "ТЕМП" DN100 (DN80) 1/50	3,0	100,0	160,0	
G100 "ТЕМП" DN100 (DN80) 1/100	1,6	100,0	160,0	
G160 "ТЕМП" DN100 1/50	5,0	160,0	250,0	
G160 "ТЕМП" DN100 1/100	2,5	160,0	250,0	
G250 "ТЕМП" DN100 1/50	8,0	250,0	400,0	
G250 "ТЕМП" DN100 1/100	4,0	250,0	400,0	